

第三種電気主任技術者

- 電力・法規・数学編

| テキスト名 | 教材 | 該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 | 追加日 |
|---------|--------------|-----------------------------------|--|----------|----------------------|
| 法規編テキスト | テキスト 035A | P44 ⑫変電設備等の施設の基準 (3)架空地線の強度 | ピンク枠下の文言が間違い 「高圧架空電路線では「硬銅線」とされているのに対し、特別高圧の場合は「裸硬銅線」となっている点に注意が必要でしょう」 | 左記の文言を削除 | 2019/2/28 117H00A |